Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Altforweiler

von \ bis	Aug 2017	Sep 2017	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018
Aug 2017	11,337	11,336	11,319	11,295	11,285	11,278	11,276	11,272	11,270	11,270	11,270	11,272
Sep 2017		11,335	11,312	11,286	11,276	11,271	11,270	11,267	11,265	11,265	11,266	11,268
Okt 2017			11,294	11,270	11,264	11,261	11,262	11,260	11,259	11,260	11,261	11,263
Nov 2017				11,251	11,252	11,252	11,256	11,255	11,255	11,256	11,258	11,260
Dez 2017					11,253	11,253	11,258	11,256	11,255	11,256	11,259	11,261
Jan 2018						11,253	11,260	11,257	11,256	11,257	11,260	11,263
Feb 2018							11,267	11,259	11,257	11,258	11,262	11,265
Mrz 2018								11,251	11,251	11,254	11,259	11,265
Apr 2018									11,250	11,257	11,265	11,272
Mai 2018										11,267	11,276	11,283
Jun 2018											11,288	11,293
Jul 2018												11,298

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.08.2017	15.08.2018	Aug 2017	Jul 2018	11,272
Beispiel 2	06.02.2018	21.05.2018	Feb 2018	Apr 2018	11,257

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.08.2017	31.08.2017	Aug 2017	Aug 2017	11,337
Beispiel 2	01.11.2017	30.11.2017	Nov 2017	Nov 2017	11,251

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Beckingen

von \ bis	Aug 2017	Sep 2017	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018
Aug 2017	11,338	11,334	11,311	11,281	11,270	11,266	11,266	11,263	11,262	11,263	11,263	11,263
Sep 2017		11,333	11,307	11,277	11,268	11,264	11,264	11,262	11,261	11,261	11,262	11,262
Okt 2017			11,291	11,266	11,260	11,258	11,260	11,258	11,258	11,258	11,259	11,259
Nov 2017				11,252	11,253	11,253	11,257	11,255	11,255	11,256	11,256	11,257
Dez 2017					11,253	11,253	11,258	11,256	11,256	11,256	11,257	11,258
Jan 2018						11,253	11,261	11,257	11,256	11,257	11,258	11,259
Feb 2018							11,267	11,259	11,258	11,258	11,260	11,261
Mrz 2018								11,250	11,250	11,252	11,254	11,256
Apr 2018									11,249	11,256	11,261	11,265
Mai 2018										11,270	11,276	11,281
Jun 2018											11,287	11,292
Jul 2018												11,300

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.08.2017	15.08.2018	Aug 2017	Jul 2018	11,263
Beispiel 2	06.02.2018	21.05.2018	Feb 2018	Apr 2018	11,258

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.08.2017	31.08.2017	Aug 2017	Aug 2017	11,338
Beispiel 2	01.11.2017	30.11.2017	Nov 2017	Nov 2017	11,252

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Eckelhausen

von \ bis	Aug 2017	Sep 2017	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018
Aug 2017	11,433	11,474	11,443	11,432	11,416	11,411	11,404	11,401	11,400	11,398	11,397	11,399
Sep 2017		11,504	11,447	11,432	11,414	11,409	11,402	11,399	11,398	11,396	11,395	11,397
Okt 2017			11,402	11,408	11,396	11,395	11,391	11,390	11,390	11,388	11,387	11,390
Nov 2017				11,412	11,394	11,394	11,389	11,388	11,388	11,387	11,386	11,389
Dez 2017					11,379	11,386	11,383	11,383	11,384	11,382	11,381	11,385
Jan 2018						11,393	11,385	11,385	11,385	11,383	11,382	11,386
Feb 2018							11,378	11,381	11,382	11,380	11,379	11,385
Mrz 2018								11,384	11,385	11,381	11,379	11,387
Apr 2018									11,387	11,378	11,376	11,389
Mai 2018										11,366	11,367	11,391
Jun 2018											11,369	11,408
Jul 2018												11,448

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.08.2017	15.08.2018	Aug 2017	Jul 2018	11,399
Beispiel 2	06.02.2018	21.05.2018	Feb 2018	Apr 2018	11,382

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.08.2017	31.08.2017	Aug 2017	Aug 2017	11,433
Beispiel 2	01.11.2017	30.11.2017	Nov 2017	Nov 2017	11,412

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Eppelborn

von \ bis	Aug 2017	Sep 2017	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018
Aug 2017	11,338	11,330	11,311	11,283	11,272	11,267	11,267	11,264	11,263	11,263	11,264	11,264
Sep 2017		11,326	11,307	11,278	11,268	11,264	11,265	11,262	11,262	11,262	11,262	11,263
Okt 2017			11,295	11,267	11,261	11,259	11,261	11,259	11,258	11,259	11,259	11,260
Nov 2017				11,251	11,252	11,252	11,257	11,255	11,255	11,255	11,256	11,257
Dez 2017					11,253	11,253	11,258	11,256	11,256	11,256	11,257	11,258
Jan 2018						11,253	11,261	11,258	11,257	11,257	11,258	11,259
Feb 2018							11,267	11,260	11,258	11,258	11,260	11,261
Mrz 2018								11,251	11,250	11,252	11,255	11,258
Apr 2018									11,249	11,254	11,260	11,265
Mai 2018										11,264	11,273	11,279
Jun 2018											11,288	11,293
Jul 2018												11,299

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.08.2017	15.08.2018	Aug 2017	Jul 2018	11,264
Beispiel 2	06.02.2018	21.05.2018	Feb 2018	Apr 2018	11,258

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.08.2017	31.08.2017	Aug 2017	Aug 2017	11,338
Beispiel 2	01.11.2017	30.11.2017	Nov 2017	Nov 2017	11,251

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Frankenholz

von \ bis	Aug 2017	Sep 2017	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018
Aug 2017	11,338	11,331	11,312	11,281	11,270	11,265	11,266	11,263	11,262	11,262	11,263	11,263
Sep 2017		11,329	11,309	11,278	11,268	11,264	11,264	11,262	11,261	11,261	11,262	11,262
Okt 2017			11,297	11,267	11,261	11,258	11,261	11,259	11,258	11,258	11,259	11,259
Nov 2017				11,251	11,252	11,252	11,257	11,255	11,255	11,255	11,256	11,257
Dez 2017					11,253	11,253	11,258	11,256	11,256	11,256	11,257	11,257
Jan 2018						11,253	11,261	11,257	11,257	11,257	11,258	11,259
Feb 2018							11,267	11,260	11,258	11,258	11,259	11,261
Mrz 2018								11,251	11,250	11,252	11,254	11,257
Apr 2018									11,249	11,254	11,259	11,264
Mai 2018										11,263	11,272	11,278
Jun 2018											11,288	11,293
Jul 2018												11,300

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.08.2017	15.08.2018	Aug 2017	Jul 2018	11,263
Beispiel 2	06.02.2018	21.05.2018	Feb 2018	Apr 2018	11,258

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.08.2017	31.08.2017	Aug 2017	Aug 2017	11,338
Beispiel 2	01.11.2017	30.11.2017	Nov 2017	Nov 2017	11,251

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Freisen

von \ bis	Aug 2017	Sep 2017	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018
Aug 2017	11,436	11,479	11,444	11,431	11,414	11,409	11,402	11,400	11,399	11,397	11,396	11,398
Sep 2017		11,507	11,446	11,430	11,412	11,407	11,401	11,398	11,397	11,396	11,395	11,397
Okt 2017			11,400	11,407	11,396	11,395	11,391	11,390	11,390	11,388	11,388	11,390
Nov 2017				11,412	11,395	11,394	11,390	11,389	11,388	11,387	11,387	11,389
Dez 2017					11,380	11,386	11,383	11,384	11,384	11,383	11,382	11,385
Jan 2018						11,393	11,385	11,385	11,385	11,384	11,383	11,387
Feb 2018							11,378	11,381	11,382	11,381	11,380	11,385
Mrz 2018								11,384	11,385	11,382	11,381	11,388
Apr 2018									11,388	11,380	11,378	11,392
Mai 2018										11,369	11,369	11,394
Jun 2018											11,369	11,409
Jul 2018												11,448

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.08.2017	15.08.2018	Aug 2017	Jul 2018	11,398
Beispiel 2	06.02.2018	21.05.2018	Feb 2018	Apr 2018	11,382

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.08.2017	31.08.2017	Aug 2017	Aug 2017	11,436
Beispiel 2	01.11.2017	30.11.2017	Nov 2017	Nov 2017	11,412

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Fremersdorf

von \ bis	Aug 2017	Sep 2017	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018
Aug 2017	11,338	11,325	11,309	11,281	11,271	11,266	11,267	11,264	11,263	11,263	11,263	11,264
Sep 2017		11,320	11,304	11,277	11,268	11,264	11,265	11,262	11,262	11,262	11,262	11,263
Okt 2017			11,295	11,268	11,261	11,259	11,261	11,259	11,258	11,259	11,259	11,260
Nov 2017				11,251	11,252	11,252	11,257	11,256	11,255	11,255	11,256	11,257
Dez 2017					11,253	11,253	11,258	11,256	11,256	11,256	11,257	11,258
Jan 2018						11,253	11,261	11,258	11,257	11,257	11,258	11,259
Feb 2018							11,267	11,260	11,258	11,258	11,259	11,261
Mrz 2018								11,251	11,250	11,252	11,255	11,257
Apr 2018									11,249	11,254	11,259	11,264
Mai 2018										11,263	11,271	11,277
Jun 2018											11,288	11,294
Jul 2018												11,300

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.08.2017	15.08.2018	Aug 2017	Jul 2018	11,264
Beispiel 2	06.02.2018	21.05.2018	Feb 2018	Apr 2018	11,258

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.08.2017	31.08.2017	Aug 2017	Aug 2017	11,338
Beispiel 2	01.11.2017	30.11.2017	Nov 2017	Nov 2017	11,251

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Friedrichsthal

von \ bis	Aug 2017	Sep 2017	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018
Aug 2017	11,338	11,328	11,310	11,281	11,270	11,266	11,266	11,263	11,263	11,263	11,263	11,263
Sep 2017		11,324	11,307	11,277	11,267	11,264	11,264	11,262	11,261	11,261	11,262	11,262
Okt 2017			11,296	11,267	11,261	11,259	11,261	11,259	11,258	11,258	11,259	11,259
Nov 2017				11,251	11,252	11,252	11,257	11,255	11,255	11,255	11,256	11,256
Dez 2017					11,253	11,253	11,258	11,256	11,256	11,256	11,257	11,257
Jan 2018						11,253	11,261	11,258	11,257	11,257	11,258	11,259
Feb 2018							11,267	11,260	11,258	11,258	11,259	11,260
Mrz 2018								11,251	11,250	11,252	11,254	11,256
Apr 2018									11,249	11,254	11,259	11,263
Mai 2018										11,263	11,272	11,278
Jun 2018											11,288	11,293
Jul 2018												11,299

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.08.2017	15.08.2018	Aug 2017	Jul 2018	11,263
Beispiel 2	06.02.2018	21.05.2018	Feb 2018	Apr 2018	11,258

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.08.2017	31.08.2017	Aug 2017	Aug 2017	11,338
Beispiel 2	01.11.2017	30.11.2017	Nov 2017	Nov 2017	11,251

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Heusweiler

von \ bis	Aug 2017	Sep 2017	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018
Aug 2017	11,338	11,328	11,310	11,281	11,270	11,266	11,266	11,263	11,263	11,263	11,263	11,263
Sep 2017		11,324	11,307	11,277	11,267	11,264	11,264	11,262	11,261	11,261	11,262	11,262
Okt 2017			11,296	11,267	11,261	11,259	11,261	11,259	11,258	11,258	11,259	11,259
Nov 2017				11,251	11,252	11,252	11,257	11,255	11,255	11,255	11,256	11,256
Dez 2017					11,253	11,253	11,258	11,256	11,256	11,256	11,257	11,257
Jan 2018						11,253	11,261	11,258	11,257	11,257	11,258	11,259
Feb 2018							11,267	11,260	11,258	11,258	11,259	11,260
Mrz 2018								11,251	11,250	11,252	11,254	11,256
Apr 2018									11,249	11,254	11,259	11,263
Mai 2018										11,263	11,272	11,278
Jun 2018											11,288	11,293
Jul 2018												11,299

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.08.2017	15.08.2018	Aug 2017	Jul 2018	11,263
Beispiel 2	06.02.2018	21.05.2018	Feb 2018	Apr 2018	11,258

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.08.2017	31.08.2017	Aug 2017	Aug 2017	11,338
Beispiel 2	01.11.2017	30.11.2017	Nov 2017	Nov 2017	11,251

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Holz/Wahlschied/Fischbach

von \ bis	Aug 2017	Sep 2017	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018
Aug 2017	11,338	11,330	11,311	11,281	11,270	11,266	11,266	11,263	11,263	11,263	11,263	11,263
Sep 2017		11,327	11,308	11,278	11,267	11,264	11,264	11,262	11,261	11,261	11,262	11,262
Okt 2017			11,296	11,267	11,261	11,258	11,261	11,259	11,258	11,258	11,259	11,259
Nov 2017				11,251	11,252	11,252	11,257	11,256	11,255	11,255	11,256	11,256
Dez 2017					11,253	11,253	11,258	11,256	11,256	11,256	11,257	11,257
Jan 2018						11,253	11,261	11,258	11,257	11,257	11,258	11,259
Feb 2018							11,267	11,260	11,258	11,258	11,259	11,260
Mrz 2018								11,251	11,250	11,252	11,254	11,256
Apr 2018									11,249	11,253	11,259	11,263
Mai 2018										11,262	11,271	11,277
Jun 2018											11,288	11,293
Jul 2018												11,299

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.08.2017	15.08.2018	Aug 2017	Jul 2018	11,263
Beispiel 2	06.02.2018	21.05.2018	Feb 2018	Apr 2018	11,258

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.08.2017	31.08.2017	Aug 2017	Aug 2017	11,338
Beispiel 2	01.11.2017	30.11.2017	Nov 2017	Nov 2017	11,251

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Kleinblittersdorf

von \ bis	Aug 2017	Sep 2017	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018
Aug 2017	11,338	11,329	11,311	11,282	11,271	11,266	11,266	11,264	11,263	11,263	11,263	11,264
Sep 2017		11,325	11,307	11,277	11,268	11,264	11,265	11,262	11,261	11,261	11,262	11,263
Okt 2017			11,296	11,267	11,261	11,259	11,261	11,259	11,258	11,258	11,259	11,260
Nov 2017				11,251	11,252	11,252	11,257	11,255	11,255	11,255	11,256	11,257
Dez 2017					11,253	11,253	11,258	11,256	11,256	11,256	11,257	11,258
Jan 2018						11,253	11,261	11,258	11,257	11,257	11,258	11,259
Feb 2018							11,267	11,260	11,258	11,258	11,260	11,261
Mrz 2018								11,251	11,250	11,252	11,255	11,258
Apr 2018									11,249	11,254	11,260	11,266
Mai 2018										11,264	11,273	11,279
Jun 2018											11,288	11,293
Jul 2018												11,300

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.08.2017	15.08.2018	Aug 2017	Jul 2018	11,264
Beispiel 2	06.02.2018	21.05.2018	Feb 2018	Apr 2018	11,258

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.08.2017	31.08.2017	Aug 2017	Aug 2017	11,338
Beispiel 2	01.11.2017	30.11.2017	Nov 2017	Nov 2017	11,251

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Lebach

von \ bis	Aug 2017	Sep 2017	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018
Aug 2017	11,338	11,331	11,313	11,286	11,275	11,270	11,269	11,266	11,265	11,265	11,266	11,266
Sep 2017		11,327	11,308	11,281	11,270	11,266	11,266	11,264	11,263	11,263	11,264	11,264
Okt 2017			11,295	11,268	11,262	11,259	11,261	11,259	11,259	11,259	11,260	11,261
Nov 2017				11,251	11,252	11,252	11,256	11,255	11,255	11,255	11,256	11,257
Dez 2017					11,253	11,253	11,258	11,256	11,255	11,256	11,257	11,258
Jan 2018						11,253	11,260	11,257	11,256	11,257	11,258	11,260
Feb 2018							11,267	11,259	11,257	11,258	11,260	11,262
Mrz 2018								11,251	11,250	11,253	11,256	11,259
Apr 2018									11,249	11,255	11,262	11,267
Mai 2018										11,265	11,275	11,280
Jun 2018											11,289	11,293
Jul 2018												11,300

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.08.2017	15.08.2018	Aug 2017	Jul 2018	11,266
Beispiel 2	06.02.2018	21.05.2018	Feb 2018	Apr 2018	11,257

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.08.2017	31.08.2017	Aug 2017	Aug 2017	11,338
Beispiel 2	01.11.2017	30.11.2017	Nov 2017	Nov 2017	11,251

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Mettlach

von \ bis	Aug 2017	Sep 2017	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018
Aug 2017	11,338	11,331	11,314	11,286	11,274	11,269	11,269	11,266	11,265	11,265	11,265	11,266
Sep 2017		11,328	11,309	11,280	11,270	11,266	11,266	11,263	11,262	11,262	11,263	11,264
Okt 2017			11,295	11,268	11,261	11,259	11,261	11,259	11,258	11,259	11,260	11,260
Nov 2017				11,251	11,252	11,252	11,257	11,255	11,255	11,255	11,256	11,257
Dez 2017					11,253	11,253	11,258	11,256	11,256	11,256	11,257	11,258
Jan 2018						11,253	11,261	11,257	11,256	11,257	11,258	11,260
Feb 2018							11,267	11,259	11,258	11,258	11,260	11,262
Mrz 2018								11,251	11,250	11,253	11,256	11,259
Apr 2018									11,249	11,255	11,262	11,267
Mai 2018										11,264	11,274	11,280
Jun 2018											11,288	11,293
Jul 2018												11,299

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.08.2017	15.08.2018	Aug 2017	Jul 2018	11,266
Beispiel 2	06.02.2018	21.05.2018	Feb 2018	Apr 2018	11,258

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.08.2017	31.08.2017	Aug 2017	Aug 2017	11,338
Beispiel 2	01.11.2017	30.11.2017	Nov 2017	Nov 2017	11,251

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Nalbach

von \ bis	Aug 2017	Sep 2017	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018
Aug 2017	11,338	11,333	11,312	11,281	11,270	11,266	11,266	11,263	11,263	11,263	11,263	11,263
Sep 2017		11,331	11,309	11,278	11,268	11,264	11,264	11,262	11,261	11,262	11,262	11,262
Okt 2017			11,296	11,267	11,260	11,258	11,261	11,259	11,258	11,258	11,259	11,259
Nov 2017				11,251	11,252	11,252	11,257	11,255	11,255	11,255	11,256	11,257
Dez 2017					11,253	11,253	11,258	11,256	11,256	11,256	11,257	11,258
Jan 2018						11,253	11,261	11,258	11,257	11,257	11,258	11,259
Feb 2018							11,267	11,260	11,258	11,259	11,260	11,261
Mrz 2018								11,251	11,250	11,252	11,255	11,257
Apr 2018									11,249	11,255	11,260	11,264
Mai 2018										11,267	11,275	11,280
Jun 2018											11,289	11,293
Jul 2018												11,299

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.08.2017	15.08.2018	Aug 2017	Jul 2018	11,263
Beispiel 2	06.02.2018	21.05.2018	Feb 2018	Apr 2018	11,258

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.08.2017	31.08.2017	Aug 2017	Aug 2017	11,338
Beispiel 2	01.11.2017	30.11.2017	Nov 2017	Nov 2017	11,251

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Namborn

von \ bis	Aug 2017	Sep 2017	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018
Aug 2017	11,432	11,487	11,441	11,427	11,409	11,405	11,399	11,396	11,396	11,395	11,394	11,395
Sep 2017		11,509	11,442	11,427	11,408	11,404	11,398	11,396	11,395	11,394	11,394	11,395
Okt 2017			11,399	11,408	11,395	11,395	11,390	11,389	11,389	11,389	11,388	11,389
Nov 2017				11,413	11,394	11,394	11,389	11,388	11,388	11,388	11,387	11,388
Dez 2017					11,380	11,386	11,383	11,384	11,384	11,383	11,383	11,384
Jan 2018						11,393	11,385	11,385	11,385	11,384	11,384	11,385
Feb 2018							11,378	11,381	11,382	11,381	11,381	11,383
Mrz 2018								11,385	11,386	11,383	11,382	11,386
Apr 2018									11,388	11,380	11,378	11,386
Mai 2018										11,366	11,366	11,385
Jun 2018											11,367	11,403
Jul 2018												11,448

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.08.2017	15.08.2018	Aug 2017	Jul 2018	11,395
Beispiel 2	06.02.2018	21.05.2018	Feb 2018	Apr 2018	11,382

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.08.2017	31.08.2017	Aug 2017	Aug 2017	11,432
Beispiel 2	01.11.2017	30.11.2017	Nov 2017	Nov 2017	11,413

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Nonnweiler

von \ bis	Aug 2017	Sep 2017	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018
Aug 2017	11,434	11,481	11,442	11,429	11,412	11,407	11,400	11,398	11,397	11,396	11,395	11,396
Sep 2017		11,507	11,444	11,429	11,410	11,406	11,399	11,397	11,396	11,395	11,394	11,395
Okt 2017			11,401	11,408	11,396	11,395	11,391	11,390	11,389	11,388	11,388	11,389
Nov 2017				11,413	11,394	11,394	11,389	11,388	11,388	11,387	11,387	11,388
Dez 2017					11,380	11,386	11,383	11,383	11,384	11,383	11,382	11,384
Jan 2018						11,393	11,384	11,385	11,385	11,384	11,383	11,385
Feb 2018							11,377	11,381	11,382	11,381	11,380	11,383
Mrz 2018								11,385	11,386	11,383	11,381	11,386
Apr 2018									11,388	11,380	11,377	11,387
Mai 2018										11,367	11,367	11,386
Jun 2018											11,368	11,402
Jul 2018												11,449

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.08.2017	15.08.2018	Aug 2017	Jul 2018	11,396
Beispiel 2	06.02.2018	21.05.2018	Feb 2018	Apr 2018	11,382

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.08.2017	31.08.2017	Aug 2017	Aug 2017	11,434
Beispiel 2	01.11.2017	30.11.2017	Nov 2017	Nov 2017	11,413

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Nunkirchen

von \ bis	Aug 2017	Sep 2017	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018
Aug 2017	11,338	11,334	11,317	11,295	11,286	11,280	11,278	11,274	11,272	11,271	11,273	11,274
Sep 2017		11,330	11,309	11,285	11,277	11,272	11,271	11,268	11,266	11,266	11,268	11,270
Okt 2017			11,292	11,269	11,264	11,261	11,263	11,261	11,259	11,260	11,262	11,265
Nov 2017				11,251	11,252	11,252	11,257	11,255	11,255	11,256	11,259	11,262
Dez 2017					11,253	11,253	11,259	11,257	11,256	11,257	11,260	11,264
Jan 2018						11,253	11,261	11,258	11,256	11,258	11,262	11,265
Feb 2018							11,268	11,260	11,257	11,259	11,264	11,268
Mrz 2018								11,251	11,251	11,255	11,262	11,268
Apr 2018									11,250	11,258	11,268	11,275
Mai 2018										11,268	11,279	11,285
Jun 2018											11,288	11,293
Jul 2018												11,298

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.08.2017	15.08.2018	Aug 2017	Jul 2018	11,274
Beispiel 2	06.02.2018	21.05.2018	Feb 2018	Apr 2018	11,257

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.08.2017	31.08.2017	Aug 2017	Aug 2017	11,338
Beispiel 2	01.11.2017	30.11.2017	Nov 2017	Nov 2017	11,251

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Oberthal

von \ bis	Aug 2017	Sep 2017	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018
Aug 2017	11,433	11,485	11,441	11,428	11,410	11,406	11,399	11,397	11,396	11,395	11,395	11,396
Sep 2017		11,508	11,443	11,428	11,409	11,405	11,398	11,396	11,396	11,395	11,394	11,395
Okt 2017			11,399	11,408	11,395	11,395	11,390	11,389	11,389	11,389	11,388	11,389
Nov 2017				11,413	11,395	11,394	11,389	11,389	11,389	11,388	11,387	11,388
Dez 2017					11,380	11,386	11,383	11,384	11,384	11,383	11,383	11,384
Jan 2018						11,393	11,385	11,385	11,385	11,384	11,384	11,385
Feb 2018							11,378	11,381	11,383	11,381	11,381	11,383
Mrz 2018								11,385	11,386	11,384	11,382	11,386
Apr 2018									11,389	11,381	11,379	11,388
Mai 2018										11,367	11,367	11,386
Jun 2018											11,368	11,403
Jul 2018												11,447

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.08.2017	15.08.2018	Aug 2017	Jul 2018	11,396
Beispiel 2	06.02.2018	21.05.2018	Feb 2018	Apr 2018	11,383

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.08.2017	31.08.2017	Aug 2017	Aug 2017	11,433
Beispiel 2	01.11.2017	30.11.2017	Nov 2017	Nov 2017	11,413

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Ormesheim

von \ bis	Aug 2017	Sep 2017	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018
Aug 2017	11,338	11,328	11,311	11,280	11,269	11,265	11,265	11,263	11,262	11,262	11,262	11,263
Sep 2017		11,325	11,307	11,276	11,267	11,263	11,264	11,262	11,261	11,261	11,261	11,262
Okt 2017			11,297	11,267	11,260	11,258	11,261	11,259	11,258	11,258	11,259	11,259
Nov 2017				11,251	11,252	11,252	11,257	11,255	11,255	11,255	11,256	11,256
Dez 2017					11,253	11,253	11,258	11,256	11,256	11,256	11,257	11,257
Jan 2018						11,253	11,261	11,258	11,257	11,257	11,258	11,259
Feb 2018							11,267	11,260	11,258	11,258	11,259	11,260
Mrz 2018								11,251	11,250	11,252	11,254	11,256
Apr 2018									11,249	11,253	11,259	11,263
Mai 2018										11,262	11,271	11,277
Jun 2018											11,288	11,293
Jul 2018												11,300

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.08.2017	15.08.2018	Aug 2017	Jul 2018	11,263
Beispiel 2	06.02.2018	21.05.2018	Feb 2018	Apr 2018	11,258

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.08.2017	31.08.2017	Aug 2017	Aug 2017	11,338
Beispiel 2	01.11.2017	30.11.2017	Nov 2017	Nov 2017	11,251

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Ottweiler

von \ bis	Aug 2017	Sep 2017	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018
Aug 2017	11,338	11,329	11,312	11,283	11,272	11,267	11,267	11,264	11,263	11,263	11,264	11,264
Sep 2017		11,326	11,308	11,279	11,269	11,264	11,265	11,263	11,262	11,262	11,262	11,263
Okt 2017			11,296	11,268	11,261	11,259	11,261	11,259	11,258	11,259	11,259	11,260
Nov 2017				11,251	11,252	11,252	11,257	11,255	11,255	11,255	11,256	11,257
Dez 2017					11,253	11,253	11,258	11,256	11,256	11,256	11,257	11,258
Jan 2018						11,253	11,261	11,257	11,257	11,257	11,258	11,259
Feb 2018							11,267	11,259	11,258	11,258	11,259	11,261
Mrz 2018								11,251	11,250	11,252	11,255	11,257
Apr 2018									11,249	11,254	11,259	11,264
Mai 2018										11,263	11,272	11,278
Jun 2018											11,288	11,293
Jul 2018												11,299

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.08.2017	15.08.2018	Aug 2017	Jul 2018	11,264
Beispiel 2	06.02.2018	21.05.2018	Feb 2018	Apr 2018	11,258

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.08.2017	31.08.2017	Aug 2017	Aug 2017	11,338
Beispiel 2	01.11.2017	30.11.2017	Nov 2017	Nov 2017	11,251

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Otzenhausen

von \ bis	Aug 2017	Sep 2017	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018
Aug 2017	11,437	11,469	11,444	11,434	11,420	11,414	11,408	11,405	11,403	11,400	11,398	11,401
Sep 2017		11,501	11,448	11,433	11,417	11,411	11,405	11,401	11,400	11,397	11,395	11,399
Okt 2017			11,403	11,407	11,397	11,396	11,392	11,390	11,390	11,388	11,386	11,391
Nov 2017				11,411	11,395	11,394	11,390	11,388	11,388	11,386	11,385	11,390
Dez 2017					11,379	11,386	11,383	11,383	11,384	11,382	11,380	11,387
Jan 2018						11,392	11,385	11,384	11,385	11,382	11,381	11,388
Feb 2018							11,378	11,381	11,382	11,380	11,378	11,387
Mrz 2018								11,383	11,385	11,380	11,378	11,390
Apr 2018									11,388	11,378	11,375	11,392
Mai 2018										11,368	11,368	11,394
Jun 2018											11,369	11,408
Jul 2018												11,447

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.08.2017	15.08.2018	Aug 2017	Jul 2018	11,401
Beispiel 2	06.02.2018	21.05.2018	Feb 2018	Apr 2018	11,382

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.08.2017	31.08.2017	Aug 2017	Aug 2017	11,437
Beispiel 2	01.11.2017	30.11.2017	Nov 2017	Nov 2017	11,411

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Perl

von \ bis	Aug 2017	Sep 2017	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018
Aug 2017	10,817	11,105	11,060	11,130	11,168	11,187	11,203	11,210	11,212	11,209	11,210	11,211
Sep 2017		11,264	11,102	11,159	11,190	11,205	11,217	11,223	11,224	11,220	11,221	11,222
Okt 2017			11,029	11,138	11,181	11,199	11,214	11,220	11,221	11,217	11,219	11,220
Nov 2017				11,230	11,241	11,244	11,250	11,250	11,249	11,243	11,243	11,244
Dez 2017					11,251	11,251	11,255	11,254	11,252	11,245	11,246	11,246
Jan 2018						11,250	11,258	11,255	11,253	11,243	11,244	11,245
Feb 2018							11,264	11,257	11,254	11,241	11,243	11,244
Mrz 2018								11,250	11,246	11,227	11,230	11,233
Apr 2018									11,236	11,195	11,209	11,217
Mai 2018										11,132	11,183	11,203
Jun 2018											11,262	11,264
Jul 2018												11,266

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.08.2017	15.08.2018	Aug 2017	Jul 2018	11,211
Beispiel 2	06.02.2018	21.05.2018	Feb 2018	Apr 2018	11,254

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.08.2017	31.08.2017	Aug 2017	Aug 2017	10,817
Beispiel 2	01.11.2017	30.11.2017	Nov 2017	Nov 2017	11,230

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Püttlingen

von \ bis	Aug 2017	Sep 2017	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018
Aug 2017	11,338	11,329	11,311	11,281	11,270	11,266	11,266	11,263	11,263	11,263	11,263	11,263
Sep 2017		11,325	11,307	11,277	11,267	11,264	11,264	11,262	11,261	11,261	11,262	11,262
Okt 2017			11,296	11,267	11,261	11,258	11,261	11,259	11,258	11,258	11,259	11,259
Nov 2017				11,251	11,252	11,252	11,257	11,255	11,255	11,255	11,256	11,256
Dez 2017					11,253	11,253	11,258	11,256	11,256	11,256	11,257	11,257
Jan 2018						11,253	11,261	11,258	11,257	11,257	11,258	11,259
Feb 2018							11,267	11,260	11,258	11,258	11,259	11,261
Mrz 2018								11,251	11,250	11,252	11,254	11,256
Apr 2018									11,249	11,254	11,259	11,263
Mai 2018										11,263	11,272	11,278
Jun 2018											11,288	11,293
Jul 2018												11,299

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.08.2017	15.08.2018	Aug 2017	Jul 2018	11,263
Beispiel 2	06.02.2018	21.05.2018	Feb 2018	Apr 2018	11,258

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.08.2017	31.08.2017	Aug 2017	Aug 2017	11,338
Beispiel 2	01.11.2017	30.11.2017	Nov 2017	Nov 2017	11,251

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Rehlingen

von \ bis	Aug 2017	Sep 2017	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018
Aug 2017	11,338	11,329	11,311	11,281	11,270	11,266	11,266	11,264	11,263	11,263	11,263	11,264
Sep 2017		11,325	11,306	11,277	11,267	11,263	11,264	11,262	11,261	11,261	11,262	11,262
Okt 2017			11,295	11,266	11,260	11,258	11,261	11,259	11,258	11,258	11,259	11,260
Nov 2017				11,251	11,252	11,252	11,257	11,255	11,255	11,255	11,256	11,257
Dez 2017					11,253	11,253	11,258	11,256	11,256	11,256	11,257	11,258
Jan 2018						11,253	11,261	11,258	11,257	11,257	11,258	11,259
Feb 2018							11,267	11,260	11,258	11,258	11,260	11,261
Mrz 2018								11,251	11,250	11,252	11,255	11,257
Apr 2018									11,249	11,254	11,260	11,265
Mai 2018										11,263	11,273	11,279
Jun 2018											11,289	11,294
Jul 2018												11,300

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.08.2017	15.08.2018	Aug 2017	Jul 2018	11,264
Beispiel 2	06.02.2018	21.05.2018	Feb 2018	Apr 2018	11,258

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.08.2017	31.08.2017	Aug 2017	Aug 2017	11,338
Beispiel 2	01.11.2017	30.11.2017	Nov 2017	Nov 2017	11,251

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Reimsbach

von \ bis	Aug 2017	Sep 2017	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018
Aug 2017	11,338	11,329	11,311	11,282	11,271	11,266	11,266	11,264	11,263	11,263	11,263	11,264
Sep 2017		11,325	11,307	11,278	11,268	11,264	11,265	11,262	11,261	11,261	11,262	11,262
Okt 2017			11,296	11,267	11,261	11,259	11,261	11,259	11,258	11,258	11,259	11,260
Nov 2017				11,251	11,252	11,252	11,257	11,256	11,255	11,255	11,256	11,257
Dez 2017					11,253	11,253	11,258	11,256	11,256	11,256	11,257	11,258
Jan 2018						11,253	11,261	11,258	11,257	11,257	11,258	11,259
Feb 2018							11,267	11,260	11,258	11,258	11,259	11,261
Mrz 2018								11,251	11,250	11,252	11,254	11,257
Apr 2018									11,249	11,254	11,259	11,264
Mai 2018										11,263	11,272	11,278
Jun 2018											11,288	11,293
Jul 2018												11,299

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.08.2017	15.08.2018	Aug 2017	Jul 2018	11,264
Beispiel 2	06.02.2018	21.05.2018	Feb 2018	Apr 2018	11,258

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.08.2017	31.08.2017	Aug 2017	Aug 2017	11,338
Beispiel 2	01.11.2017	30.11.2017	Nov 2017	Nov 2017	11,251

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Riegelsberg

von \ bis	Aug 2017	Sep 2017	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018
Aug 2017	11,338	11,328	11,311	11,281	11,270	11,266	11,266	11,263	11,263	11,263	11,263	11,263
Sep 2017		11,325	11,308	11,277	11,267	11,264	11,264	11,262	11,261	11,261	11,262	11,262
Okt 2017			11,297	11,267	11,261	11,258	11,261	11,259	11,258	11,258	11,259	11,259
Nov 2017				11,251	11,252	11,252	11,257	11,255	11,255	11,255	11,256	11,256
Dez 2017					11,253	11,253	11,258	11,256	11,256	11,256	11,257	11,257
Jan 2018						11,253	11,261	11,258	11,257	11,257	11,258	11,259
Feb 2018							11,267	11,260	11,258	11,258	11,259	11,260
Mrz 2018								11,251	11,250	11,252	11,254	11,256
Apr 2018									11,249	11,253	11,259	11,263
Mai 2018										11,262	11,271	11,277
Jun 2018											11,288	11,293
Jul 2018												11,299

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.08.2017	15.08.2018	Aug 2017	Jul 2018	11,263
Beispiel 2	06.02.2018	21.05.2018	Feb 2018	Apr 2018	11,258

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.08.2017	31.08.2017	Aug 2017	Aug 2017	11,338
Beispiel 2	01.11.2017	30.11.2017	Nov 2017	Nov 2017	11,251

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Saarwellingen

von \ bis	Aug 2017	Sep 2017	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018
Aug 2017	11,338	11,335	11,320	11,298	11,289	11,282	11,280	11,276	11,274	11,273	11,274	11,276
Sep 2017		11,333	11,312	11,288	11,280	11,274	11,273	11,269	11,268	11,268	11,269	11,271
Okt 2017			11,292	11,269	11,264	11,261	11,263	11,261	11,260	11,261	11,263	11,266
Nov 2017				11,251	11,252	11,252	11,257	11,256	11,255	11,256	11,260	11,263
Dez 2017					11,253	11,253	11,259	11,257	11,256	11,258	11,261	11,265
Jan 2018						11,253	11,261	11,258	11,257	11,258	11,262	11,266
Feb 2018							11,268	11,260	11,258	11,260	11,265	11,269
Mrz 2018								11,252	11,251	11,256	11,263	11,269
Apr 2018									11,250	11,259	11,269	11,276
Mai 2018										11,268	11,278	11,285
Jun 2018											11,288	11,294
Jul 2018												11,300

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.08.2017	15.08.2018	Aug 2017	Jul 2018	11,276
Beispiel 2	06.02.2018	21.05.2018	Feb 2018	Apr 2018	11,258

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.08.2017	31.08.2017	Aug 2017	Aug 2017	11,338
Beispiel 2	01.11.2017	30.11.2017	Nov 2017	Nov 2017	11,251

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Schmelz

von \ bis	Aug 2017	Sep 2017	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018
Aug 2017	11,338	11,329	11,311	11,282	11,271	11,266	11,266	11,264	11,263	11,263	11,263	11,264
Sep 2017		11,325	11,307	11,278	11,268	11,264	11,265	11,262	11,261	11,261	11,262	11,262
Okt 2017			11,296	11,267	11,261	11,259	11,261	11,259	11,258	11,259	11,259	11,260
Nov 2017				11,251	11,252	11,252	11,257	11,256	11,255	11,255	11,256	11,257
Dez 2017					11,253	11,253	11,258	11,256	11,256	11,256	11,257	11,258
Jan 2018						11,253	11,261	11,258	11,257	11,257	11,258	11,259
Feb 2018							11,267	11,260	11,258	11,258	11,260	11,261
Mrz 2018								11,251	11,250	11,252	11,255	11,257
Apr 2018									11,249	11,254	11,260	11,264
Mai 2018										11,264	11,273	11,279
Jun 2018											11,288	11,293
Jul 2018												11,299

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.08.2017	15.08.2018	Aug 2017	Jul 2018	11,264
Beispiel 2	06.02.2018	21.05.2018	Feb 2018	Apr 2018	11,258

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.08.2017	31.08.2017	Aug 2017	Aug 2017	11,338
Beispiel 2	01.11.2017	30.11.2017	Nov 2017	Nov 2017	11,251

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Schwarzerden

von \ bis	Aug 2017	Sep 2017	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018
Aug 2017	11,435	11,484	11,443	11,429	11,413	11,408	11,401	11,398	11,398	11,396	11,396	11,397
Sep 2017		11,508	11,445	11,428	11,411	11,406	11,400	11,397	11,397	11,395	11,395	11,396
Okt 2017			11,402	11,408	11,397	11,396	11,391	11,390	11,390	11,389	11,389	11,390
Nov 2017				11,412	11,396	11,395	11,390	11,389	11,389	11,388	11,387	11,389
Dez 2017					11,382	11,388	11,384	11,384	11,385	11,384	11,383	11,385
Jan 2018						11,393	11,385	11,385	11,385	11,384	11,383	11,386
Feb 2018							11,378	11,381	11,382	11,381	11,380	11,383
Mrz 2018								11,385	11,386	11,383	11,382	11,386
Apr 2018									11,388	11,380	11,378	11,388
Mai 2018										11,367	11,367	11,387
Jun 2018											11,368	11,404
Jul 2018												11,449

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.08.2017	15.08.2018	Aug 2017	Jul 2018	11,397
Beispiel 2	06.02.2018	21.05.2018	Feb 2018	Apr 2018	11,382

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.08.2017	31.08.2017	Aug 2017	Aug 2017	11,435
Beispiel 2	01.11.2017	30.11.2017	Nov 2017	Nov 2017	11,412

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Sötern

von \ bis	Aug 2017	Sep 2017	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018
Aug 2017	11,432	11,488	11,440	11,426	11,408	11,404	11,398	11,396	11,395	11,394	11,394	11,394
Sep 2017		11,509	11,441	11,426	11,407	11,403	11,397	11,395	11,395	11,394	11,393	11,394
Okt 2017			11,399	11,407	11,395	11,394	11,390	11,389	11,389	11,388	11,388	11,389
Nov 2017				11,412	11,393	11,393	11,389	11,388	11,388	11,387	11,387	11,388
Dez 2017					11,379	11,386	11,383	11,383	11,384	11,383	11,383	11,384
Jan 2018						11,393	11,385	11,385	11,385	11,384	11,384	11,385
Feb 2018							11,378	11,381	11,382	11,381	11,381	11,383
Mrz 2018								11,385	11,386	11,384	11,383	11,386
Apr 2018									11,389	11,381	11,379	11,386
Mai 2018										11,367	11,367	11,384
Jun 2018											11,367	11,401
Jul 2018												11,449

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.08.2017	15.08.2018	Aug 2017	Jul 2018	11,394
Beispiel 2	06.02.2018	21.05.2018	Feb 2018	Apr 2018	11,382

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.08.2017	31.08.2017	Aug 2017	Aug 2017	11,432
Beispiel 2	01.11.2017	30.11.2017	Nov 2017	Nov 2017	11,412

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Tholey

von \ bis	Aug 2017	Sep 2017	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018
Aug 2017	11,433	11,483	11,441	11,428	11,410	11,406	11,399	11,397	11,396	11,395	11,395	11,396
Sep 2017		11,508	11,442	11,427	11,409	11,405	11,398	11,396	11,396	11,394	11,394	11,395
Okt 2017			11,399	11,408	11,395	11,395	11,391	11,390	11,389	11,389	11,388	11,389
Nov 2017				11,413	11,395	11,394	11,389	11,389	11,389	11,388	11,387	11,388
Dez 2017					11,380	11,386	11,383	11,384	11,384	11,383	11,383	11,384
Jan 2018						11,393	11,385	11,385	11,385	11,384	11,383	11,385
Feb 2018							11,378	11,381	11,382	11,381	11,380	11,383
Mrz 2018								11,385	11,386	11,383	11,382	11,386
Apr 2018									11,388	11,380	11,378	11,387
Mai 2018										11,366	11,367	11,387
Jun 2018											11,368	11,405
Jul 2018												11,449

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.08.2017	15.08.2018	Aug 2017	Jul 2018	11,396
Beispiel 2	06.02.2018	21.05.2018	Feb 2018	Apr 2018	11,382

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.08.2017	31.08.2017	Aug 2017	Aug 2017	11,433
Beispiel 2	01.11.2017	30.11.2017	Nov 2017	Nov 2017	11,413

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Türkismühle

von \ bis	Aug 2017	Sep 2017	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018
Aug 2017	11,434	11,485	11,442	11,429	11,412	11,408	11,401	11,398	11,397	11,396	11,395	11,396
Sep 2017		11,507	11,444	11,429	11,411	11,406	11,399	11,397	11,396	11,395	11,394	11,395
Okt 2017			11,399	11,408	11,396	11,395	11,391	11,390	11,389	11,388	11,388	11,389
Nov 2017				11,413	11,395	11,395	11,389	11,389	11,388	11,387	11,387	11,388
Dez 2017					11,381	11,387	11,383	11,384	11,384	11,383	11,382	11,384
Jan 2018						11,393	11,384	11,384	11,385	11,383	11,383	11,385
Feb 2018							11,377	11,381	11,382	11,380	11,380	11,383
Mrz 2018								11,385	11,386	11,383	11,381	11,386
Apr 2018									11,388	11,380	11,377	11,388
Mai 2018										11,366	11,367	11,387
Jun 2018											11,368	11,405
Jul 2018												11,448

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.08.2017	15.08.2018	Aug 2017	Jul 2018	11,396
Beispiel 2	06.02.2018	21.05.2018	Feb 2018	Apr 2018	11,382

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.08.2017	31.08.2017	Aug 2017	Aug 2017	11,434
Beispiel 2	01.11.2017	30.11.2017	Nov 2017	Nov 2017	11,413

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Überherrn

von \ bis	Aug 2017	Sep 2017	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018
Aug 2017	11,338	11,331	11,313	11,283	11,272	11,267	11,267	11,264	11,263	11,263	11,264	11,265
Sep 2017		11,327	11,308	11,278	11,268	11,264	11,265	11,263	11,262	11,262	11,262	11,263
Okt 2017			11,296	11,267	11,261	11,259	11,261	11,259	11,258	11,259	11,259	11,260
Nov 2017				11,251	11,252	11,252	11,257	11,255	11,255	11,255	11,256	11,257
Dez 2017					11,253	11,253	11,258	11,256	11,256	11,256	11,257	11,258
Jan 2018						11,253	11,261	11,257	11,256	11,257	11,258	11,259
Feb 2018							11,267	11,259	11,258	11,258	11,260	11,261
Mrz 2018								11,251	11,250	11,252	11,255	11,258
Apr 2018									11,249	11,254	11,260	11,266
Mai 2018										11,264	11,273	11,280
Jun 2018											11,288	11,293
Jul 2018												11,299

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.08.2017	15.08.2018	Aug 2017	Jul 2018	11,265
Beispiel 2	06.02.2018	21.05.2018	Feb 2018	Apr 2018	11,258

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.08.2017	31.08.2017	Aug 2017	Aug 2017	11,338
Beispiel 2	01.11.2017	30.11.2017	Nov 2017	Nov 2017	11,251

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Wallerfangen

von \ bis	Aug 2017	Sep 2017	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018
Aug 2017	11,338	11,328	11,310	11,281	11,270	11,265	11,266	11,263	11,262	11,262	11,263	11,263
Sep 2017		11,324	11,306	11,277	11,267	11,263	11,264	11,262	11,261	11,261	11,262	11,262
Okt 2017			11,296	11,267	11,261	11,258	11,261	11,259	11,258	11,258	11,259	11,259
Nov 2017				11,251	11,252	11,252	11,257	11,255	11,255	11,255	11,256	11,257
Dez 2017					11,253	11,253	11,258	11,256	11,256	11,256	11,257	11,257
Jan 2018						11,253	11,261	11,258	11,257	11,257	11,258	11,259
Feb 2018							11,267	11,260	11,258	11,258	11,259	11,261
Mrz 2018								11,251	11,250	11,252	11,254	11,256
Apr 2018									11,249	11,253	11,259	11,263
Mai 2018										11,262	11,271	11,278
Jun 2018											11,288	11,293
Jul 2018												11,300

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.08.2017	15.08.2018	Aug 2017	Jul 2018	11,263
Beispiel 2	06.02.2018	21.05.2018	Feb 2018	Apr 2018	11,258

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.08.2017	31.08.2017	Aug 2017	Aug 2017	11,338
Beispiel 2	01.11.2017	30.11.2017	Nov 2017	Nov 2017	11,251

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Weiskirchen

von \ bis	Aug 2017	Sep 2017	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018
Aug 2017	11,338	11,334	11,316	11,289	11,277	11,271	11,271	11,267	11,266	11,266	11,267	11,267
Sep 2017		11,331	11,310	11,282	11,272	11,267	11,267	11,264	11,263	11,263	11,264	11,265
Okt 2017			11,295	11,268	11,262	11,259	11,261	11,259	11,258	11,259	11,260	11,261
Nov 2017				11,251	11,252	11,252	11,256	11,255	11,255	11,255	11,257	11,258
Dez 2017					11,253	11,253	11,258	11,256	11,255	11,256	11,258	11,259
Jan 2018						11,253	11,260	11,257	11,256	11,257	11,259	11,260
Feb 2018							11,267	11,259	11,257	11,258	11,260	11,262
Mrz 2018								11,251	11,250	11,253	11,257	11,260
Apr 2018									11,249	11,255	11,263	11,268
Mai 2018										11,265	11,275	11,280
Jun 2018											11,288	11,292
Jul 2018												11,299

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.08.2017	15.08.2018	Aug 2017	Jul 2018	11,267
Beispiel 2	06.02.2018	21.05.2018	Feb 2018	Apr 2018	11,257

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.08.2017	31.08.2017	Aug 2017	Aug 2017	11,338
Beispiel 2	01.11.2017	30.11.2017	Nov 2017	Nov 2017	11,251

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Wiesbach

von \ bis	Aug 2017	Sep 2017	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018
Aug 2017	11,338	11,333	11,315	11,286	11,274	11,269	11,268	11,265	11,264	11,264	11,265	11,265
Sep 2017		11,330	11,311	11,281	11,270	11,265	11,266	11,263	11,262	11,262	11,263	11,264
Okt 2017			11,296	11,267	11,261	11,259	11,261	11,259	11,258	11,258	11,259	11,260
Nov 2017				11,251	11,252	11,252	11,257	11,255	11,255	11,255	11,256	11,257
Dez 2017					11,253	11,253	11,258	11,256	11,256	11,256	11,257	11,258
Jan 2018						11,253	11,261	11,257	11,256	11,257	11,258	11,259
Feb 2018							11,267	11,259	11,258	11,258	11,260	11,261
Mrz 2018								11,251	11,250	11,252	11,255	11,258
Apr 2018									11,249	11,255	11,261	11,265
Mai 2018										11,264	11,273	11,279
Jun 2018											11,288	11,293
Jul 2018												11,300

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.08.2017	15.08.2018	Aug 2017	Jul 2018	11,265
Beispiel 2	06.02.2018	21.05.2018	Feb 2018	Apr 2018	11,258

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.08.2017	31.08.2017	Aug 2017	Aug 2017	11,338
Beispiel 2	01.11.2017	30.11.2017	Nov 2017	Nov 2017	11,251